

Odolion, 02.07.2021r.

DUDiM.272.1.1.2021

**Do Wykonawców  
ubiegających się o zamówienie****Treść zapytań oraz wyjaśnień dotyczących zapisów SWZ**

Dotyczy postępowania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Prosimy o uściślenie kategorii ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi. Projekt budowlany mówi o kategorii KR 3, natomiast SST dot. warstwy wiążącej i ścieralnej bitumicznej o kategorii KR 2.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z projektem budowlanym należy przyjąć mieszanki mineralno-asfaltowe właściwe dla kategorii ruchu KR3.**

Pytanie nr 2:

Prosimy o określenie czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania rur przepustowych fi 400 oraz fi 600 z półkami dla zwierząt. Zastosowanie półek dla tak małych przekrojów rur, umieszczonych pod zjazdami, nie ma uzasadnienia.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający odstępuje od zastosowania rur przepustowych z półkami dla zwierząt.**

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Aleksandrowie Kujawskim

Marcin Strych

Sporządzono w 3 egz.:

- a/a,
- tablica ogłoszeń,
- strona internetowa Zamawiającego.